

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

23.08.2023, КНМ 66230061000207360569



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС Свердловской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ) ОНД И ПР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» УНД И ПР

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86.

Предписание № 2308/002-66/672-В/ПВП.

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Гимназия № 104 «Классическая гимназия» в лице законного представителя директора Галимовой

Татьяны Михайловны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 23.08.2023 №2308/002-66/672-В, принятого главным государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Ганиным М.М. (учетный номер проверки в ЕРКНМ 66230061000207360569), ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «25» августа 2023г., 10 час. 00 мин. по «25» августа 2023г., 12 час. 00 мин.; с «30» августа 2023г., 10 час. 00 мин. по «30» августа 2023г., 11 час. 00 мин., проведена внеплановая выездная проверка

-старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Исаевым Ильей Олеговичем.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 104 «Классическая гимназия» Галимова Татьяна Михайловна; уполномоченный представитель, заместитель директора по безопасности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 104 «Классическая гимназия» Коурова Ирина Юрьевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения обязательных нарушений требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1.	Настенные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54; ФЗ от	21.05.2024г.	

	людей при пожаре разместить на расстоянии не менее 150 мм. от потолка до верхней части оповещателя.	22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.4.		
2.	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара смонтированной в 2009г.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54; ФЗ №184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании ст.46 п.1; ГОСТ Р 54101 – 2010 п. 5.1.7; п. 1.1.9 РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ, п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.	21.05.2024г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург» ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Исаев И.О.

«30» августа 2023г.

Предписание для исполнения получил:

Зач. директор Козлов И.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«30» августа 2023г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D40447E8F44C0FC90E718E6F86D48E11
Владелец: Исаев Илья Олегович
Действителен с 07.09.2022 по 01.12.2023

(подпись)

И.А. Козлов

(подпись)

по доверенности